



Sorocaba, 09 de outubro de 2014.

## Esclarecimento nº 01-2014

Informamos aos interessados, em resposta à solicitação de esclarecimento formulada pela empresa **3M TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.** ao Pregão Eletrônico nº 85/2014, o que segue:

### PERGUNTA:

**Tubo de concreto armado JE DN=1000 A2.**

**Tubo de concreto armado junta elástica para esgotos sanitários, com comprimento útil de 2000 mm, com respectivo anel de borracha.**

*Pergunto:*

- 1- Serão aceitos tubos 2500 mm de comprimento?
- 2- A especificação da classe conforme NBR 8890/2007 seria EA-2 JE, no edital consta "A2"?

### RESPOSTAS:

- 1- Houve realmente um equívoco no cadastramento do material, a especificação correta é classe: tipo EA-2, comprimento útil da peça: 2.500 mm. Referência Normativa: BBR 8890 ABNT.

Atenciosamente.

**Elisete Regina Mota**

**Pregoeira**