

ESCLARECIMENTO Nº 01

Processo nº 2092/2023

Pregão Eletrônico nº 03/2025 – Edital nº 03/2025 e 19/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOFT STARTER E IHM PARA OS AERADORES DA ETE ITANGUÁ.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: Ciclosudeste Ltda.

1) Não há menção sobre a potência do motor, quantos cavalos seria o mesmo?

Resposta: O dimensionamento é pela corrente nominal de 86A, devido a soft starter ser aplicável dentro da faixa de tensão de 200-525 VAC, a potência pode variar de acordo com a tensão de alimentação desde que não ultrapasse a nominal do equipamento. Então, por este motivo o dimensionamento é pela corrente nominal de 86A, que é o mínimo considerado.

2) Estas chaves são para apenas um tipo de motor?

Resposta: São para motores de aeradores da ETE Itanguá de 50HP, mas podem sofrer intercambialidade com outras estações, de acordo com a necessidade operacional o SAAE. Como mencionado na resposta anterior, prevalece a corrente nominal para o dimensionamento da soft starter.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2025.

Beatriz Ferreira de Almeida
Agente de Contratação