



Osasco, 14 julho de 2023.

CONTRARRAZÕES DE RECURSO - PE 30-2023

Ao

**SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Sorocaba -SP**

Ref. Pregão Eletrônico nº 30-2023

Prezado Pregoeiro

Com relação aos lotes 4 e 6, apresentamos as contrarrazões de recurso, apresentado pela empresa *XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA.*

Contrarrazão - Conforme especificação do edital (**Lote 4- Especificação do Edital-Conjunto motobomba submersível ABS tipo AFP 101-410, motor 10cv, 220V, 1750 RPM, 60Hz, propulsor aberto 1 canal, fluido: esgoto gradeado, instalação em pedestal, rotor 200mm, 120m³/h, 9.5mca, rendimento 60% passagem de sólidos 100mm**), e esclarecimento n 2 (1 – **Por favor informar se todos os itens devem ser fornecidos com pedestais ou adaptadores para os modelos de bombas informados? - RESPOSTA: 1 – Não, fornecimentos apenas das bombas, sem pedestais ou adaptadores.**)

Logo, o equipamento ofertado para o lote 4 deverá ser idêntico ao já existente para fácil reposição e adequação, um equipamento diferente seria incompatível com o pedestal já instalado e traria inconsistência técnica/financeira ao certame.

O esclarecimento 03 (1- **Para todos os itens perguntamos: São bombas reservas ou aplicações novas? – Resposta: 1 – São bombas reservas**) também acentua que para o fornecimento seja de bombas reservas, logo o mesmo persiste que devam se adequar ao pedestal já instalado.

Fone/Fax.: (11) 3648-5155 - e-mail [REDACTED] - Depto Comercial

WKL Comercial de Bombas e Equipamentos Ltda

CNPJ 61.112.868/0001-78 – IE 492.978.850.112

AV. DOS AUTONOMISTAS, 4.900 – GALPÃO PR 302 – KM 18 - OSASCO-SP



Contrarrazão - Conforme especificação do edital (**Lote 6- Especificação do Edital - Conjunto motobomba submersível ABS tipo XFP 150E-CB, motor 7cv, 220V, 1766 RPM, IP68,60 Hz, flange saída DN 150, passagem de sólidos 100mm, 140m3/h @ 9.5mca, rendimento 66%, propulsor contra bloc 1 canal, diâmetro rotor 190mm, fluido esgoto gradeado, instalação em pedestal.**).

e esclarecimentos nº02 (1 – **Por favor informar se todos os itens devem ser fornecidos com pedestais ou adaptadores para os modelos de bombas informados? - RESPOSTA: 1 – Não, fornecimentos apenas das bombas, sem pedestais ou adaptadores.**)

Logo, o equipamento ofertado para o lote 6 deverá ser idêntico ao já existente para fácil reposição e adequação, um equipamento diferente seria incompatível com o pedestal já instalado e traria inconsistência técnica/financeira ao certame.

O esclarecimento 03 (1- **Para todos os itens perguntamos: São bombas reservas ou aplicações novas? – Resposta: 1 – São bombas reservas**) também acentua para que o fornecimento seja de bombas reservas, logo o mesmo persiste que devam se adequar ao pedestal já instalado.

A empresa **XYLEM BRASIL E SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA** além de não seguir os esclarecimentos, também não atentou ao edital no **item 7.14.1.3. “A licitante, ao incluir sua proposta, informações adicionais ou anexo, não poderá identificar-se, sob pena de desclassificação”**, quando no anexo inserido no dia 07/06/2023 se identificou pelo nome Melissa Oliveira, ficando assim publico que a proposta era da própria XYLEM pois Melissa é a Engenheira de Aplicação da empresa.

Atenciosamente,

Julio Giacomini
representante

JULIO
GIACOMINI [REDACTED]
Assinado de forma digital
por JULIO
GIACOMINI [REDACTED]
Dados: 2023.07.14
15:41:42 -03'00'

Fone/Fax.: (11) 3648-5155 - e-mail [REDACTED] - Depto Comercial

WKL Comercial de Bombas e Equipamentos Ltda

CNPJ 61.112.868/0001-78 – IE 492.978.850.112

AV. DOS AUTONOMISTAS, 4.900 – GALPÃO PR 302 – KM 18 - OSASCO-SP